

Разъяснения № 1
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на
автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону -
Краснодар – Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 31604484202

« 23 » декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента экономики,
финансов и единого казначейства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.Е. Федянов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2016 г.

г. Москва - 2016 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31604484202

Вопрос:

1. Приложение №1 техническая часть глава 2 "Ведомость объемов..." - указан объем работ - 5 248п.м. Приложение №3 к договору "Перечень адресов ..." в таблице в графе "Всего" указано 5 248п.м., но сумма всех длин в столбце протяженность дает 5428 п.м., разница получается 180п.м. Просим уточнить необходимый объем. 2. Необходимо указать удерживающую способность ограждения и необходимый динамический прогиб (рабочую ширину) ограждения для корректного составления предложения.

Ответ по пункту 1 вопроса:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение.

Ответ по пункту 2 вопроса:

Уровень удерживающей способности прописан в п. 1.2.5. Главы 1 Технической части (Приложения №1 к Конкурсной Документации) «Удерживающая способность устанавливаемого МБО на обочине – У3, (в объеме 5428 п.м.)».

Согласно п 1.3.3. Главы 1 Технической части (Приложения №1 к Конкурсной Документации) Технических условий «Монтаж барьерных ограждений произвести согласно требований ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 26804-2012».